



SENTINEL HAUS  
INSTITUT

# ZERTIFIKAT

QNG Ready

JORDAN NATURE-PUR

Pflegemittel - Versiegelung - Farben und Lacke



PLANTAG® Coatings GmbH  
Plantagenweg 34-38  
32758 Detmold

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

## 6.1 Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 14.09.2023





## Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3  
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

<b>Produktname:</b>	JORDAN NATURE-PUR
<b>Hersteller:</b>	PLANTAG® Coatings GmbH
<b>Position &amp; Bauproduktgruppe:</b>	6.1 Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen
<b>Betrachtete Stoffe:</b>	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI)
<b>Regelwerk/Bezugsnorm:</b>	VOC nach 2004/42/EG / 1907/2006/EG / DE-UZ 12a
<b>QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung:</b>	VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur); Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
<b>Nachweis:</b>	Sicherheitsdatenblatt vom 19.04.2023. Herstellererklärung vom 14.09.2023.

Ausgestellt am 14.09.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter [www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien)

