SENTINEL HAUS INSTITUT

ZERTIFIKAT

QNG Ready

Trendstruktur Feinputz-Optik Strukturfarbe Extrafein

Putze - Innenputz - Farben und Lacke

SCHÖNER WOHNEN

J. D. Flügger
Bredowstr. 12
22113 Hamburg

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

5.3 Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude" qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist in der SHI-Datenbank für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 14.05.2024

GEPRÜFT GESÜNDERE PRODUKTE
QNG READY
SENTINEL HAUS INSTITUT
14488-011-1014

SENTINEL HAUS INSTITUT

Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

Produktname:	Trendstruktur Feinputz-Optik Strukturfarbe Extrafein
Hersteller:	J. D. Flügger
Position & Bauproduktgruppe:	5.3 Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen
Betrachtete Stoffe:	VOC / Emissionen
Regelwerk/Bezugsnorm:	MVV TB / VOC nach 2004/42/EG / VdL-Richtlinie 01
QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung:	VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur); Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschichtungen auf Bodenbelägen: Einhaltung AgBB-Schema
Nachweis:	für VOC ≤ 30,0 g/l durch Technisches Merkblatt Punkt 4 vom November 2022. Nachweis für 1.1 Übergreifende Anforderung für die Güte des Gebäudes durch Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % durch Blauer Engel DE UZ 198.

Ausgestellt am 14.05.2024
Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitaeten-Pruefkriterien

GEPRÜFT GESÜNDERE PRODUKTE
QNG READY
SENTINEL HAUS INSTITUT
14488-011-1014