



Anlage zum Gesundheitspass

Musterhaus in der FertighausWelt Schwarzwald, Kleinhabersfeld 13, 77966
Kappel-Grafenhausen

Auftraggeber:	WeberHaus GmbH & Co. KG
Anschrift Bauvorhaben:	Kleinhabersfeld 13 77966 Kappel-Grafenhausen
Prüfbericht Nr.:	5779286
Bauart:	Holzbau
Probenehmer:	Frau Melanie Wolf vom Sentinel Haus Institut
Datum der Probenahme:	12.04.2022
Raumbezeichnung:	1. OG Kinderzimmer
Probenahmemedium:	Tenax (3L) / DNPH (60L)
Pumpe:	BivoC2
Labor:	SGS Institut Fresenius GmbH
Verschlusszeiten:	Ausgleichsbedingungen
Ausbauzustand zum Zeitpunkt der Messung:	Voll möbliert, Parkett, Wände gestrichen
Letzter Handwerker tätig vor:	./.
Neubau oder Bestand:	Neubau
Eigen- oder Fremdüberwachung:	Fremdüberwachung
Lüftungsanlage:	An
Prüfberichtsdatum:	02.05.2022

Die Kriterien des Sentinel Haus Instituts wurden eingehalten.

Das bedeutet, TVOC < 1000 µg/m³, Formaldehyd < 60 µg/m³ und keine
Überschreitung der Vorsorgerichtwerte (RWI) nach UBA/AIR.

Vollständige Kriterien abrufbar unter [http://www.sentinel-
haus.de/de/Portal/Qualitäten-Pruefkriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Portal/Qualitäten-Pruefkriterien)

